



Modalità della prova :

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI 9805. In particolare è stato utilizzato un ceppo microbico di *Aspergillus Niger*.

Risultati della prova :

Al termine dei tre giorni di incubazione prescritti si è potuto verificare che la produzione di ife del micete è stata abbondante su tutta la superficie del terreno e che attorno al disco di carta su cui è stata applicata l'idropittura si nota un netto alone di inibizione di crescita del ceppo microbico.

Il prodotto risulta idoneo ad impedire lo sviluppo di muffe.

Note : //.

CONFORME ALL'ORIGINALE


 RESPONSABILE
 DELLA PROVA
 (Dott. O. Falippini)


 RESPONSABILE
 DEL LABORATORIO
 (Dott. G. Bellariva)

Il Presidente o
 l'Amministratore
 Delegato
 Dott. Ing. Vincenzo Iommi